



**Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

Megelőzési Osztály

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E. u.18., Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel, fax: (06-34) 512-070 Igazgató, fax: (06-34) 310-817, e-mail: komarommki@katved.hu

ÉRKEZETT

2009 MÁJ 27



MO-418/2009.

Tárgy: előzetes véleményezési eljárás
Ügyintéző neve: Csizmadia Sándor tű. fhdy.
Tel.: 06-34/512-070
Hiv.szám: -

BEKE LÁSZLÓ Úr
polgármester

Környe Község
Polgármesteri Hivatala

Környe
Alkotmány u. 2.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖRNYE		
Érkezés:	Iktatószám:	
2009. 05. 27.	85/21/2009	
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
		AZ

2851

Tisztelt Polgármester Úr!

A módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése és a módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján **Környe Község településrendezési tervének módosítása** ügyében az alábbi szakvéleményt adom:

A tárgyi településrendezési terv módosítása során az alábbiak figyelembe vételét tartom indokoltnak:

- A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/5. fejezet 1.1-es pontja többszintes épületek esetén előírja, hogy a tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály másként nem rendelkezik – az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
- **Az 1996. évi XXXI. törvény 29. § (1) alapján, a településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.**
- Az oltóvíz ellátást a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásainak figyelembe vételével kell kialakítani:

A település és a létesítmény közös vízellátási rendszere esetén a vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy az a településen a kommunális átlagos, a létesítményben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvízmennyiséget egyidejűleg biztosítsa.

Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.

A településen és a létesítményben az oltóvizet is biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni.

Ágvezetékes vízellátás esetén a vezeték legalább NA 100-as, körvezeték esetén pedig legalább NA 80-as legyen.